水質検査結果

配水池名：草越第１配水池　　採水場所：御代田町大字広戸

（注）「＜」は、未満を表します。

	検査項目	基準値	令和６年									令和７年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0002									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.67									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.16			0.17			0.19			0.19
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.4			0.3			0.4			0.4
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0001									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.002									
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			<0.0002									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.0001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.0001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.0005			0.0009			0.0003			0.0003
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.0016			0.0025			0.0009			0.0009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.0010			0.0013			0.0006			0.0006
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.03									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			30.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	41.5	32.6	44.4	44.3	33.5	35.5	49.1	46.3	46.0	46.7	42.2	42.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下			199.0			183.0			188.0			179.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下			410			377			402			385
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.005									
45	フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005									
46	有機物等(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと												
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05