水質検査結果

配水池名：平賀城配水池　　採水場所：佐久市跡部

（注）「＜」は、未満を表します。

	検査項目	基準値	令和5年									令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下							<0.0002					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下							<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下							<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下							<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下							<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下							<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下							<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下							0.40					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下							0.06					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下							<0.1					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下							<0.0001					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							<0.002					
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下							<0.0002					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下							<0.0001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							<0.0001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							<0.0001					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下							<0.0001					
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0001			0.0002			0.0001			<0.0001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0005			0.0009			0.0006			0.0003		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0012			0.0020			0.0014			0.0006		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0003			0.0005			0.0003			0.0001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0003			0.0004			0.0004			0.0002		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下							<0.01					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下							<0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							<0.01					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下							<0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							6.0					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下							<0.001					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.8	3.0	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下							30.0					
40	蒸発残留物	500mg/l以下							83					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							<0.02					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下							<0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下							<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下							<0.005					
45	フェノール類	0.005mg/l以下							<0.0005					
46	有機物等(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと												
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05